

## *Műszaki leírás*

### ***Tagyon község rendezési tervéhez kapcsolódó földgázellátás vizsgálata.***

Ezt a tervet a BESZT KFT. Veszprém, megbízása alapján készítettem el. Tagyon község rendezési tervének tartozéka a földgázellátás jelenlegi állapotának- és a szükségessé váló hálózatfejlesztés lehetőségének ismerete.

A községben középnyomású /4 bar-os/ vezetékes földgázellátás üzemel. A KPE anyagú vezeték Zánka felől érkezik és a szentantalfai út mentén halad át a településen a D 110-es vezeték. Az elosztóvezeték a többi utcában is legalább D63-as méretű. A gázelosztó hálózat üzemeltetője a Magyar Gázszolgáltató KFT Nagykanizsa.

A rendezési terv két új területet jelöl meg, melyeket a település fejlesztés során gázzal kell ellátni. Ezek a helyszínrajzon piros színnel vannak sraffozva. Az ellátást úgy terveztem megoldani, hogy mindkét bővítés a D 110-es vezetékről induljon ki.

Az ellátás lehetőségét a Magyar Gázszolgáltató KFT illetékes üzemvezetőjével egyeztettem. Az egyeztetési jegyzőkönyvet mellékeltem. Az egyeztetés lényeges eleme, hogy a fejlesztési terület gázellátása a jelenlegi hálózatról megoldható.

A két fejlesztési terület gázellátására az esedékesség időszakában engedélyezési-és kiviteli tervet kell készíteni, melyet a gázszolgáltatóval, illetve a közműtulajdonosokkal előzetesen egyeztetni kell és a kész tervet engedélyeztetni szükséges.

Veszprém, 2010. szeptember 22.



Máthé Attila  
tervező  
Gk/ 19-0139

**TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV****KÖZMŰNYILATKOZAT**

oldal: 1.

Kelt: 2010-09-22.

Munka megnevezése: TAGYON község rendezési terv készítése

Egyeztető vállalat: Magyar Gázszolgáltató Kft

**JELLEN VANNAK**Tervező részéről:  
Máthé Attila  
tervezőEgyeztető részéről:  
Albert László  
üzemvezető**Tervező képviselői bemutatták és ismertették a tárgyi terveket, melyekkel kapcsolatban az egyeztető az alábbi megjegyzéseket teszi:**

A településen középnyomású gázelosztó hálózat üzemel. A meglévő belterületi ingatlanok gázellátása az üzemelő hálózatról biztosítható. A rendezési tervben jelölt új telekkialakítások gázellátása a közterületen építendő gázelosztó vezetékkel megoldható.

A létesítendő gázvezeték műszaki paramétereit és a megvalósíthatóság gazdasági feltételeit a tényleges igények jelentkezésekor érvényes előírások alapján fogjuk meghatározni.

**MÁTHÉ ATTILA**  
magántervező  
8200 Veszprém, Muskálli u. 12/G  
Adószám: 61280122-3-39  
Banksz.: 10104820-33363100-00000003

~~MAGÁZ~~  
GÁZSZOLGÁLTATÓ Kft.  
3330 Sümeg, Árpád u. 21.  
Tel: 87550094, Fax: 87550095

  
üzemvezető